



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-32304

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Преобразователи расхода жидкости (газа) Nuflo, Barton и счетчики жидкости камерные Floco и Flotrac с маркировкой взрывозащиты IExd[ia]IICT6 до T3 или IExd[ia]IIBT6 до T3. Преобразователи измерительные MC и Scanner с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1300 (9032 81 000 9)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: фирма "CAMERON" (Великобритания), заводы-изготовители: в Великобритании, США, Канаде, Южной Корее); поставщик: фирма "TECHNOIMPEX ENGINEERING (UK) LIMITED" (Великобритания).

Основание выдачи разрешения: Сертификаты соответствия МС "Сертиум" № РОСС GB.МЕ92.В01545 ÷ № РОСС GB.МЕ92.В01547 от 15.09.2008 г., протоколы экспертизы технической документации, проверки конструкции и испытаний № 162-2008 и № 163-2008 от 09.09.2008 г.

Условия применения:

1. Разрешено применение во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и в соответствии с отраслевыми нормами и правилами безопасности.
2. Внесение изменений в конструкцию устройств возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 05.12.2013

Дата выдачи 05.12.2008



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 009095